

Konformitätserklärung

Certification of conformance



FIEGER
Lamellenfenster

Dokument-Nr.: FL K-0701
Document-No.:

Hersteller: Fieger Lamellenfenster GmbH
Manufacturer:

Anschrift: Auf der Aue 10
Address: D – 69488 Birkenau (Germany)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
We declare under our sole responsibility that the product

Bezeichnung: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) für
Name: *Natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV) for*

Typ: FLW SmoTec – D+H LDF 100/60
Type: FLW SmoTec – WSS 60000
FLW SmoTec – GU Eltral Lam
FLW SmoTec – STG Beikirch FLA 1200

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt.
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s).

Richtlinie: 89 / 106 EWG
Directive:

Hierfür wurden nachstehende harmonisierte Normen angewandt:
For this have been below harmonized standards applied:

DIN EN 12101-2:2003-09, Anhang ZA 1

Leistungsklassen: WL 1500 - 3000, T(00), RE: 1000 (Typ B), B300-E, SL0
Performance class:

EG-Konformitätszertifikat: *enclosed*
EC certificate of conformity:

Notifizierte Prüfstelle: I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik GmbH
Notified body: Welkenrather Straße 120
D – 52074 Aachen

Besondere Hinweise: NRWG's nur für vertikalen Einbau
Special notes: WL und Aa sind variable Werte (entsprechend der Elementgröße)
NSHEV for vertical installation Wl and Aa can vary

Birkenau, 16.5.2007

Thomas Fieger (Geschäftsführer)

Fieger Lamellenfenster GmbH unterhält eine werkseigene Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung durch eine zugelassene Stelle.
Fieger Lamellenfenster GmbH maintains an own control of production as well as a monitoring of this control system through a notified body.